



## Displayvisninger

Forbrugt varme  
i kWh, MWh eller GJ

6315 kWh<sup>1.1</sup>

Forbrugt volumen i m<sup>3</sup>

127783 m<sup>3</sup><sup>1.2</sup>

Flow

0283 m<sup>3</sup>/h<sup>1.3</sup>

Effekt

14 kW<sup>1.4</sup>

Temperatur i varm og kold  
ledning

72 30 °C<sup>1.5</sup>

Afkøling

42.1 °C<sup>1.6</sup>

Driftsdage / Fejltimer

0nd 178<sup>1.7</sup>

Eh 0 h

Middel returtemperatur  
indeværende måned

trA 28.3 °C<sup>1.8</sup>

Fejlkode

E-----<sup>1.9</sup>

Displaytest

88888888 MBt³ x100 kWh  
°C GPM GJgal<sup>1.10</sup>

Materiale nummer: 3019469  
03/2018